

|             |   |
|-------------|---|
| <b>FIAP</b> | Contrôle de la condensation avec des ventilateurs avec moteur EC (Brushless) en surpression et hauteur manométrique statique utile selon le tableau suivant : |
|-------------|---|

| <b>Unité avec ventilateur Ø800mm<br/>TCAETI-THAETI</b> |                |
|--|----------------|
| Pression statique utile                                | Jusqu'à 150 Pa |
| Absorption d'un ventilateur                            | Max 2.8 kW     |
| Augmentation moyenne du bruit de l'unité               | 2 dBA          |